

ПЕРЕЧЕНЬ проверок, проведенных в учреждениях, находящихся в ведении Министерства труда и социальной защиты Республики Крым в первом полугодии 2025 году

№ п/п	Орган контроля	Дата проверки	Нарушение с указанием срока устранения	Устранение нарушений (когда и что сделано) или план мероприятий по устранению нарушений с указанием срока устранения
1	Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц и заблаговременной работы №3 в г. Евпатория Управления установления пенсий Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Республике Крым	12.02.2025 г. - 21.03.2025 г. плановая документальная	Проверка достоверности предоставленных сведений индивидуального (персонифицированного) учета о трудовом стаже за период 2023-2024 г.г. на застрахованных лиц с целью подтверждения соответствия первичных документов, послуживших основанием для предоставления сведения в части трудового стажа, дающего право на досрочное назначение трудовой пенсии и полноты сведений по форме ЕФС-1	Акт проверки № 11 от 21.03.2025 г. Нарушений не выявлено
2	ОНД по г. Евпатории УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым	05.06.2025 внеплановый инспекционный визит	Административный корпус, медкорпус, актовый зал и столовая не оборудованы фотолюминесцентными эвакуационными системами в полном объеме в соответствии с требованиями ГОСТ 34428-2018., п. 36. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	Акт инспекционного визита № 2506/091-91/14-В/АИВ от 05.06.2025г., Предписание № 2506/094-91/14-В/ПИВ от 05.06.2025г. Срок устранения до 02.02.2026г.
			Административный корпус, медкорпус, актовый зал и столовая не оборудованы аварийным (эвакуационным) освещением соответствии с требованиями СП 52.13330.2016, п.1, ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Акт инспекционного визита № 2506/091-91/14-В/АИВ от 05.06.2025г., Предписание № 2506/094-91/14-В/ПИВ от 05.06.2025г. Срок устранения до 02.02.2026г.
			Отсутствует документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов для облицовки и отделки стен в холле на 2-ом этаже (ковролин) и в столовой на путях эвакуации – п. 25. Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Акт инспекционного визита № 2506/091-91/14-В/АИВ от 05.06.2025г., Предписание № 2506/094-91/14-В/ПИВ от 05.06.2025г. Срок устранения до 02.02.2026г.